



工程竣工验收报告

工程名称	湛河区曹镇乡谢庄村村级公益事业建设财政奖补项目道路及排水工程	工程地点	平顶山市湛河区曹镇乡谢庄村	铺设 $\varnothing$ 400mm排水暗涵464m; 窨井砌筑15个;雨水算子安装15套; 3.5m宽15cm厚C25砼路面202m。
建设单位	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	监理单位	河南卓丰工程管理有限公司	
施工单位	河南贯凯建设工程有限公司	设计单位	河南大曾勘察规划设计有限公司	
开工日期	2022.09.05	竣工验收日期	2023年4月27日	专家验收意见: 铺设 $\varnothing$ 400mm排水暗涵457.2m,窨井砌 筑20个,雨水算子安装20套,15cm厚C25砼路面 938.2m ² 质量合格 周清来
工程验收程序、内容和组织形式: 1、工程竣工后,施工单位向建设单位提交竣工报告,申请竣工验收; 2、建设单位接到竣工报告后依据竣工验收条件审查合格后,再通知各方验; 3、建设单位填写竣工验收联系单,说明验收时间、地点及验收组织情况; 4、建设单位组织验收全过程,并主持验收;验收组形成验收意见签字盖章,结束验收。				
		建设单位:  2023年4月27日		监理单位:  2023年4月27日
		施工单位:  2023年4月27日		